



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 247-96-95, fax. 41 247-96-97
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Ostrowiec Św., dn. 28.04.2020 r.

SE.Ia-4262/40/JK/20

Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Głogowskiego 3/5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) na podstawie sprawozdań z badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu i przekazanych przez MWiK Sp. z o. o.

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec
dla wody pobranej w punktach zgodności Ostrowiec Św.:
sklep „Piga”, ul. Grabowiecka 44A, „Top Market”, ul. Iłżecka 60, Kamienna 16-zdrój
oraz studnia nr 19.**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., w ramach kontroli wewnętrznej wykonały badanie próby wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu Ostrowiec w zakresie parametrów grupy A, parametru *enterokoki* oraz parametrów grupy A+B, zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) we własnym laboratorium MWiK zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie badań rozszerzonych w „JARS” S.A., Łajski: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. na podstawie sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia: nr 44/2020 z dnia 24.04.2020 r. - sklep „Piga”, ul. Grabowiecka 44A, nr 43/2020 z dnia 24.04.2020 r. - Top Market”, ul. Iłżecka 60, nr 38/2020 z dnia 24.04.2020 r. - Kamienna 16-zdrój oraz nr 221/04/2020/F/1 z dnia 17-04-2020 i nr 221/04/2020/M/1 z dnia 14-04-2020 – studnia nr 19 (data wpływu sprawozdań 27.04.2020 r.), *stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.*

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak

Otrzymuje:

1. adresat (za pomocą e-PUAP)
2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
27- 400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 91(e-mail:biuro.mwik@ostrowiec.net.pl)
3. aa

wiepodlega

OLSKA
STUCZKA
NIEPODLEGŁOŚĆ